PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Velký Ratmírov, parc.č. st. 149 / bez. č.ev.
PSČ, místo: 377 01, Velký Ratmírov
K.ú., parcelní č.: Velký Ratmírov (779709), st.149
Typ budovy: Administrativní budova
Celková energeticky vztažná plocha: 717 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.72	W/(m²·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	190	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	404	kWh/(m²·rok)	E
Vytápění	357	kWh/(m²·rok)	F
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	34.8	kWh/(m²·rok)	D
Osvětlení	12.0	kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Roman Mikeš, ,DiS.
Osvědčení č.: 0506
Kontakt: mikes.roman@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 874402.0
Vyhotoveno dne: 12.08.2026
Podpis:

Digitálně podepsal Bc. Roman Mikeš, DiS.
Datum: 2026.08.12 18:34:03 +02'00'